



Reconnaissance AEA I N° 24171

Titulaire
Süssmann AG
Moosackerstrasse 78
8105 Regensdorf
Schweiz

Fabricant
Süssmann AG
8105 Regensdorf
Schweiz

Groupe 122 - Plaques et nattes d'isolation thermique

Produit THERMO-PLUS/ SIANG

Description Plaque en laine de verre (PS=50kg/m³), d'un côté avec/sans revêtement de tissu de verre, enduit en blanc (E≤0,6mm)

Utilisation RF1 avec/sans revêtue

Documentation TÜV Süd Schweiz AG, Basel: Rapport d'essai '402366-19-0042-02N' (25.03.2019), Rapport d'essai '403169-19-0451-01' (14.11.2019)

Conditions d'essai AEA I

Appréciation
Indice d'Incendie 5.3 avec revêtue
Indice d'Incendie 6q.3 sans revêtue

Durée de validité 30.06.2025

Date d'édition 12.02.2025

Remplace l'attestation du 06.02.2025

Association des établissements cantonaux d'assurance incendie

Marcel Donzé

Konrad Häusler